令和7年度4月分　水質検査結果

基準項目

番号	検査項目	基準値等	内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
1	一般細菌	1ml中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
38	塩化物イオン	200　mg/L以下	6.7	7.0	7.0	7.1	7.3	8.2
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/L以下	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5　度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2　度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素(遊離)		0.1　mg/L以上	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4

＊基準値の10%を超えた値　☆:基準値の20%を超えた値　◎:基準値の50%を超えた値

令和7年度5月分　水質検査結果

基準項目

番号	検査項目	基準値等	内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
1	一般細菌	1ml中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
38	塩化物イオン	200　mg/L以下	8.2	8.4	8.2	7.5	7.5	7.4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/L以下	＊ 0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	＊ 0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5　度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2　度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素(遊離)		0.1　mg/L以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5

＊基準値の10%を超えた値　　☆:基準値の20%を超えた値　　◎:基準値の50%を超えた値

令和7年度6月分　水質検査結果

基準項目

番号	検査項目	基準値等	内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
1	一般細菌	1ml中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6　mg/L以下	＊ 0.09	＊ 0.08	＊ 0.07	＊ 0.09	＊ 0.09	＊ 0.10
22	クロロ酢酸	0.02　mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06　mg/L以下	☆ 0.022	☆ 0.019	☆ 0.020	☆ 0.024	☆ 0.024	☆ 0.021
24	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001
26	臭素酸	0.01　mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1　mg/L以下	☆ 0.028	☆ 0.026	☆ 0.026	☆ 0.031	☆ 0.029	☆ 0.028
28	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	☆ 0.012	☆ 0.009	☆ 0.010	☆ 0.011	☆ 0.011	☆ 0.009
29	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/L以下	＊ 0.005	＊ 0.006	＊ 0.005	＊ 0.006	＊ 0.005	＊ 0.006
30	ブロモホルム	0.09　mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L以下	＊ 0.03	＊ 0.03	＊ 0.03	＊ 0.03	＊ 0.03	＊ 0.03
38	塩化物イオン	200　mg/L以下	6.8	7.0	6.8	6.8	6.8	6.9
40	蒸発残留物	500　mg/L以下	＊ 78	＊ 61	＊ 74	＊ 70	＊ 69	41
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3　mg/L以下	＊ 0.4	＊ 0.4	＊ 0.5	＊ 0.5	＊ 0.5	＊ 0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5　度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2　度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素（遊離）		0.1　mg/L以上	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3

＊基準値の10％を超えた値　　☆：基準値の20％を超えた値　　◎：基準値の50%を超えた値

令和7年度7月分　水質検査結果

基準項目

番号	検査項目	基準値等	内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
1	一般細菌	1ml中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
38	塩化物イオン	200　mg/L以下	8.2	7.8	8.3	8.8	8.8	7.8
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/L以下	＊　0.4	＊　0.4	＊　0.4	＊　0.5	＊　0.5	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5　度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2　度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素(遊離)		0.1　mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5

＊基準値の10%を超えた値　　☆:基準値の20%を超えた値　　◎:基準値の50%を超えた値

令和7年度8月分　水質検査結果

基準項目

番号	検査項目	基準値等	内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
1	一般細菌	1ml中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
38	塩化物イオン	200　mg/L以下	8.6	8.7	8.6	8.7	8.5	8.0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/L以下	0.3	0.3	0.3	＊　0.5	＊　0.6	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5　度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2　度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素(遊離)		0.1　mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4

＊基準値の10%を超えた値　　☆:基準値の20%を超えた値　　◎:基準値の50%を超えた値

令和7年度9月分　水質検査結果

基準項目

番号	検査項目	基準値等	内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
1	一般細菌	1ml中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	☆ 0.14	☆ 0.13	☆ 0.15	☆ 0.19	☆ 0.16	☆ 0.22
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	☆ 0.018	＊ 0.011	☆ 0.014	☆ 0.014	＊ 0.012	☆ 0.013
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	☆ 0.031	☆ 0.021	☆ 0.028	☆ 0.025	☆ 0.023	☆ 0.022
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	＊ 0.005	＊ 0.005	＊ 0.005	＊ 0.005	＊ 0.005	＊ 0.005
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	☆ 0.009	☆ 0.007	☆ 0.010	☆ 0.008	☆ 0.008	＊ 0.006
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	☆ 0.06	☆ 0.06	☆ 0.06	☆ 0.06	☆ 0.06	☆ 0.06
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.6	7.6	7.5	7.3	7.6	6.8
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.6	8.9	8.7	8.9	8.8	8.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	＊ 35	＊ 35	＊ 35	＊ 34	＊ 34	＊ 32
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	＊ 77	＊ 84	＊ 100	＊ 92	＊ 76	＊ 67
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類(フェノール)	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素(遊離)		0.1 mg/L以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3

＊基準値の10%を超えた値　☆:基準値の20%を超えた値　◎:基準値の50%を超えた値

令和7年度9月分　水質検査結果

水質管理目標設定項目

番号	検査項目	基準値等		内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
目3	ニッケル及びその化合物	0.02	mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01	mg/L以下 (暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目14	抱水クロラール	0.02	mg/L以下 (暫定)	☆ 0.005	☆ 0.005	☆ 0.005	☆ 0.005	☆ 0.005	☆ 0.005
目28	従属栄養細菌	2000	個/ml以下 (暫定)	0	0	0	0	0	0

＊基準値の10%を超えた値　☆:基準値の20%を超えた値　◎:基準値の50を超えた値

令和7年度10月分　水質検査結果

基準項目

番号	検査項目	基準値等	内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
1	一般細菌	1ml中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
38	塩化物イオン	200　mg/L以下	7.9	7.8	8.0	8.6	8.3	8.5
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/L以下	＊ 0.4	＊ 0.4	＊ 0.4	＊ 0.4	＊ 0.4	＊ 0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5　度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2　度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素(遊離)		0.1　mg/L以上	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3

＊基準値の10%を超えた値　　☆:基準値の20%を超えた値　　◎:基準値の50%を超えた値

令和7年度11月分　水質検査結果

基準項目

番号	検査項目	基準値等	内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
1	一般細菌	1ml中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
38	塩化物イオン	200　mg/L以下	7.0	6.9	7.2	7.5	7.4	8.2
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/L以下	＊　0.5	＊　0.4	＊　0.5	＊　0.5	＊　0.5	＊　0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5　度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2　度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素(遊離)		0.1　mg/L以上	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3

＊基準値の10%を超えた値　　☆:基準値の20%を超えた値　　◎:基準値の50%を超えた値

令和7年度12月分　水質検査結果

基準項目

番号	検査項目	基準値等	内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
1	一般細菌	1ml中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6　mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06	0.06	☆　0.14
22	クロロ酢酸	0.02　mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06　mg/L以下	＊　0.007	0.006	0.006	＊　0.007	＊　0.007	☆　0.013
24	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
26	臭素酸	0.01　mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1　mg/L以下	＊　0.014	＊　0.013	＊　0.013	＊　0.014	＊　0.014	☆　0.023
28	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	＊　0.004	＊　0.004	＊　0.004	＊　0.004	＊　0.004	＊　0.005
29	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/L以下	＊　0.005	＊　0.005	＊　0.005	＊　0.005	＊　0.005	☆　0.007
30	ブロモホルム	0.09　mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02
38	塩化物イオン	200　mg/L以下	11	11	11	11	11	10
40	蒸発残留物	500　mg/L以下	＊　79	＊　84	＊　78	＊　68	＊　67	＊　58
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3　mg/L以下	＊　0.4	＊　0.4	＊　0.4	＊　0.4	＊　0.4	＊　0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5　度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2　度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素（遊離）		0.1　mg/L以上	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4

＊基準値の10％を超えた値　　☆：基準値の20％を超えた値　　◎：基準値の50%を超えた値

令和7年度1月分　水質検査結果

基準項目

番号	検査項目	基準値等	内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
1	一般細菌	1ml中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
38	塩化物イオン	200　mg/L以下	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	10
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/L以下	＊ 0.4	＊ 0.4	＊ 0.4	＊ 0.5	＊ 0.5	＊ 0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5　度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2　度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素(遊離)		0.1　mg/L以上	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

＊基準値の10%を超えた値　　☆:基準値の20%を超えた値　　◎:基準値の50%を超えた値

令和7年度2月分　水質検査結果

基準項目

番号	検査項目	基準値等	内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
1	一般細菌	1ml中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
38	塩化物イオン	200　mg/L以下	12	13	13	13	13	13
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/L以下	＊　0.6	＊　0.4	0.3	☆　0.8	☆　0.8	＊　0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5　度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2　度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素(遊離)		0.1　mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5

＊基準値の10%を超えた値　☆:基準値の20%を超えた値　◎:基準値の50%を超えた値

令和7年度3月分　水質検査結果

基準項目

番号	検査項目	基準値等	内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
1	一般細菌	1ml中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6　mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	＊ 0.11
22	クロロ酢酸	0.02　mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06　mg/L以下	＊ 0.008	＊ 0.007	0.006	0.006	0.006	＊ 0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
26	臭素酸	0.01　mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1　mg/L以下	＊ 0.016	＊ 0.014	＊ 0.012	＊ 0.012	＊ 0.012	＊ 0.014
28	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	＊ 0.004	＊ 0.004	＊ 0.004	＊ 0.004	0.003未満	＊ 0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/L以下	＊ 0.006	＊ 0.005	＊ 0.004	＊ 0.004	＊ 0.004	＊ 0.005
30	ブロモホルム	0.09　mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
38	塩化物イオン	200　mg/L以下	12	11	12	12	12	15
40	蒸発残留物	500　mg/L以下	＊ 76	＊ 76	＊ 75	＊ 68	＊ 59	＊ 83
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/L以下	＊ 0.5	＊ 0.4	＊ 0.4	＊ 0.5	＊ 0.5	＊ 0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5　度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2　度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素(遊離)		0.1　mg/L以上	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4

＊基準値の10%を超えた値　　☆:基準値の20%を超えた値　　◎:基準値の50%を超えた値