令和8年度4月分　水質検査結果

基準項目

番号	検査項目	基準値等	内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
1	一般細菌	1ml中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
39	塩化物イオン	200　mg/L以下	9.6	9.6	9.6	9.5	9.5	10
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/L以下	☆ 0.7	＊ 0.6	☆ 0.7	☆ 0.7	☆ 0.7	＊ 0.6
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5　度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2　度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素(遊離)		0.1　mg/L以上	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.50

＊基準値の10%を超えた値　☆:基準値の20%を超えた値　◎:基準値の50%を超えた値

令和8年度5月分　水質検査結果

基準項目

番号	検査項目	基準値等	内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
1	一般細菌	1ml中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
39	塩化物イオン	200　mg/L以下	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/L以下	＊　0.6	＊　0.6	＊　0.6	＊　0.6	＊　0.6	＊　0.5
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5　度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2　度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素(遊離)		0.1　mg/L以上	0.35	0.40	0.40	0.35	0.40	0.30

＊基準値の10%を超えた値　　☆:基準値の20%を超えた値　　◎:基準値の50%を超えた値

令和8年度6月分　水質検査結果

基準項目

番号	検査項目	基準値等	内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
1	一般細菌	1ml中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ペルフルオロ(オクタン―1―スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005 mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
22	塩素酸	0.6　mg/L以下	＊ 0.11	＊ 0.10	＊ 0.11	＊ 0.09	＊ 0.09	＊ 0.11
23	クロロ酢酸	0.02　mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06　mg/L以下	＊ 0.007	＊ 0.007	＊ 0.007	＊ 0.007	0.006	＊ 0.012
25	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
27	臭素酸	0.01　mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1　mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	＊ 0.02
29	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	＊ 0.006	＊ 0.006	＊ 0.006	＊ 0.006	＊ 0.005	＊ 0.006
30	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/L以下	＊ 0.005	＊ 0.005	＊ 0.005	＊ 0.005	＊ 0.005	＊ 0.004
31	ブロモホルム	0.09　mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
34	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L以下	＊ 0.03	＊ 0.03	＊ 0.03	＊ 0.03	＊ 0.03	＊ 0.03
39	塩化物イオン	200　mg/L以下	8.7	8.8	8.4	6.7	7.0	6.3
40	蒸発残留物	500　mg/L以下	＊ 61	＊ 66	＊ 65	＊ 56	＊ 56	49
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/L以下	＊ 0.4	＊ 0.4	＊ 0.4	＊ 0.4	＊ 0.4	＊ 0.4
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5　度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2　度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素(遊離)		0.1　mg/L以上	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40

＊基準値の10%を超えた値　　☆:基準値の20%を超えた値　　◎:基準値の50%を超えた値

令和8年度7月分　水質検査結果

基準項目

番号	検査項目	基準値等	内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
1	一般細菌	1ml中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
39	塩化物イオン	200　mg/L以下	8.2	8.3	8.3	8.6	8.6	10
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/L以下	☆ 0.7	＊ 0.5	＊ 0.6	＊ 0.6	☆ 0.7	＊ 0.6
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5　度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2　度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素(遊離)		0.1　mg/L以上	0.30	0.50	0.40	0.30	0.35	0.25

＊基準値の10%を超えた値　☆:基準値の20%を超えた値　◎:基準値の50%を超えた値

令和8年度8月分　水質検査結果

基準項目

番号	検査項目	基準値等	内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
1	一般細菌	1ml中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
39	塩化物イオン	200　mg/L以下	11	11	11	11	11	11
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/L以下	☆ 0.7	☆ 0.7	＊ 0.6	☆ 0.7	☆ 0.7	＊ 0.6
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5　度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2　度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素(遊離)		0.1　mg/L以上	0.25	0.40	0.35	0.20	0.35	0.25

＊基準値の10%を超えた値　☆:基準値の20%を超えた値　◎:基準値の50%を超えた値

令和8年度9月分　水質検査結果

基準項目

番号	検査項目	基準値等	内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
1	一般細菌	1ml中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005 mg/L以下						
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	☆ 0.17	☆ 0.19	☆ 0.19	☆ 0.23	☆ 0.22	☆ 0.25
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	☆ 0.017	☆ 0.017	☆ 0.018	☆ 0.020	☆ 0.018	☆ 0.022
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002未満	＊ 0.004	＊ 0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	☆ 0.03	☆ 0.03	☆ 0.03	☆ 0.03	☆ 0.03	☆ 0.03
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	☆ 0.009	☆ 0.009	☆ 0.009	☆ 0.009	☆ 0.010	☆ 0.009
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	☆ 0.008	☆ 0.008	☆ 0.008	☆ 0.008	☆ 0.008	☆ 0.008
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	☆ 0.06	☆ 0.07	☆ 0.07	☆ 0.06	☆ 0.07	☆ 0.06
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11	11	11	9.9	10	10
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	12	12	12	12	12	12
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	＊ 36	＊ 37	＊ 37	＊ 36	＊ 36	＊ 36
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	＊ 82	＊ 87	＊ 96	＊ 88	＊ 98	＊ 83
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類(フェノール)	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	＊ 0.5	＊ 0.5	＊ 0.5	＊ 0.5	＊ 0.5	＊ 0.5
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素(遊離)		0.1 mg/L以上	0.15	0.35	0.30	0.20	0.35	0.20

＊基準値の10%を超えた値　☆:基準値の20%を超えた値　◎:基準値の50%を超えた値

令和8年度9月分　水質検査結果

水質管理目標設定項目

番号	検査項目	基準値等		内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
目3	ニッケル及びその化合物	0.02	mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01	mg/L以下 (暫定)	0.001	＊ 0.002	0.001	0.001	0.001	0.001未満
目14	抱水クロラール	0.02	mg/L以下 (暫定)	◎ 0.011	◎ 0.013	◎ 0.011	☆ 0.010	◎ 0.011	☆ 0.010
目28	従属栄養細菌	2000	個/ml以下 (暫定)	0	0	0	0	0	0

＊基準値の10%を超えた値　☆:基準値の20%を超えた値　◎:基準値の50を超えた値

令和8年度10月分　水質検査結果

基準項目

番号	検査項目	基準値等	内海 配水池系	岩屋 配水池系	大井 配水池系	篠島 配水池系	日間賀島 配水池系	佐久島 配水池系
1	一般細菌	1ml中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
39	塩化物イオン	200　mg/L以下	7.2	7.1	6.0	7.4	6.8	7.0
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/L以下	＊　0.5	＊　0.5	＊　0.5	＊　0.4	＊　0.4	0.3未満
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5　度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2　度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素(遊離)		0.1　mg/L以上	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40

＊基準値の10%を超えた値　　☆:基準値の20%を超えた値　　◎:基準値の50%を超えた値