

土地・建物

Q1.正確な金額は、売却後の測量等で決定すると思いますが、赤道の売却価格がどの程度になるか目安を教えてください。

A1.申し訳ございませんが現時点ではお答えできません。売却後に面積が確定することや売却時点の価格を基に算定するため現時点では全く想定ができませんのでご理解いただきますようお願い申し上げます。

建物・設備

Q2.これまで雨漏りや設備不具合等の履歴があれば教えてください。

A2. 漏水箇所を修繕した際に、配管にキャップをしたため、一部水道が使用不可となった場所があります。(技術室付近屋外手洗い場、美術室)

Q3.電気設備容量を教えてください。

A3.需要設備容量 150kVA 受電電圧 6600V です。

Q4.浄化槽設備の処理能力は、タンク容量を教えてください。

A4. 処理対象人数 186 人、処理性能 BOD 60mg/L です。

Q5.インターネット回線等通信環境の状況を教えてください。

A5.別添仕様書及び系統となっています。